

2022年11月24日
電力需給調整力取引所

三次調整力②連系線確保量上限値の設定誤りについて

三次調整力②における11月20日～11月23日受け渡し分の一部のブロックで、以下のとおり連系線確保量上限値の設定誤りがあったことから、お知らせいたします。

なお、11月24日受け渡し分以降については、連系線確保量上限値の設定誤りは解消しております。

ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

記

1. 対象日時

2022年11月20日～11月23日受け渡し分 ブロック1～3 (0時～9時)
(2022年11月24日受け渡し分以降は解消)

2. 対象設備

東京中部間連系設備 順方向・逆方向

3. 事象

東京中部間連系設備の作業停止復旧後における連系線確保量上限値の「OMW」設定継続

4. 影響

東京中部間連系設備を利用した広域調達不可

以上