



### 三次調整力②の必要量および募集量削減係数の6月分更新について

2026年5月28日

一般社団法人 電力需給調整力取引所

6月分の三次調整力②の3σ相当値の必要量テーブル、1σ相当値<sup>注1</sup>の必要量テーブルおよび募集量削減係数<sup>注2</sup>を[弊所ウェブサイト](#)に公表しておりますのでお知らせします。

なお、需給調整市場システムには、各30分ブロックの再エネ予測と、各テーブルの必要量に基づき、30分単位で算定された調整力必要量に削減係数を適用して登録されますので、需給調整市場の入札にあたっては、需給調整市場システムに登録されている調整力必要量を必ずご確認ください。

注1 [三次調整力②の募集量の見直しおよび二次調整力②・三次調整力①の前日追加調達の一時中断継続のお知らせ](#) (2024.5.30 お知らせ)

注2 [三次調整力②の効率的な調達の開始および募集量削減の継続のお知らせ](#) (2024.6.28 お知らせ)

[第96回制度検討作業部会 資料3](#) (2024.9.27)

[第97回制度検討作業部会 資料6](#) (2024.10.30)

#### ○6月募集量削減係数更新分

|             | 北海道   | 東北    | 東京    | 中部    | 北陸    | 関西    | 中国    | 四国    | 九州    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00:00～00:30 | 0.178 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.125 | 1.000 | 0.184 |
| 00:30～01:00 | 0.149 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.256 | 1.000 | 0.184 |
| 01:00～01:30 | 0.157 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.256 | 1.000 | 0.193 |
| 01:30～02:00 | 0.171 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 0.182 |
| 02:00～02:30 | 0.183 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | 0.256 | 1.000 | 0.066 |
| 02:30～03:00 | 0.188 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | 0.263 | 1.000 | 0.058 |
| 03:00～03:30 | 0.186 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03:30～04:00 | 0.183 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04:00～04:30 | 0.125 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04:30～05:00 | 0.125 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05:00～05:30 | 0.215 | 0.000 | 0.225 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05:30～06:00 | 0.500 | 0.000 | 0.314 | 0.000 | 0.092 | 0.204 | 0.213 | 1.000 | 1.000 |
| 06:00～06:30 | 0.144 | 0.000 | 0.575 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.117 | 0.986 | 0.113 |
| 06:30～07:00 | 0.386 | 0.000 | 0.719 | 0.073 | 0.166 | 0.000 | 0.127 | 0.875 | 0.188 |
| 07:00～07:30 | 0.412 | 0.000 | 0.723 | 0.145 | 0.220 | 0.000 | 0.242 | 0.791 | 0.251 |
| 07:30～08:00 | 0.661 | 0.000 | 0.577 | 0.121 | 0.198 | 0.048 | 0.170 | 0.780 | 0.217 |
| 08:00～08:30 | 0.563 | 0.017 | 0.544 | 0.129 | 0.131 | 0.261 | 0.169 | 0.667 | 0.191 |
| 08:30～09:00 | 0.445 | 0.015 | 0.478 | 0.138 | 0.079 | 0.313 | 0.241 | 0.624 | 0.198 |

|             | 北海道   | 東北    | 東京    | 中部    | 北陸    | 関西    | 中国    | 四国    | 九州    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 09:00～09:30 | 0.383 | 0.009 | 0.394 | 0.184 | 0.000 | 0.620 | 0.180 | 0.565 | 0.245 |
| 09:30～10:00 | 0.363 | 0.009 | 0.356 | 0.174 | 0.034 | 0.611 | 0.217 | 0.532 | 0.314 |
| 10:00～10:30 | 0.321 | 0.008 | 0.356 | 0.160 | 0.130 | 0.591 | 0.170 | 0.561 | 0.340 |
| 10:30～11:00 | 0.335 | 0.008 | 0.318 | 0.157 | 0.106 | 0.584 | 0.169 | 0.553 | 0.342 |
| 11:00～11:30 | 0.365 | 0.008 | 0.316 | 0.155 | 0.086 | 0.576 | 0.178 | 0.512 | 0.331 |
| 11:30～12:00 | 0.361 | 0.008 | 0.349 | 0.153 | 0.092 | 0.572 | 0.173 | 0.518 | 0.312 |
| 12:00～12:30 | 0.391 | 0.006 | 0.243 | 0.228 | 0.102 | 0.647 | 0.219 | 0.379 | 0.353 |
| 12:30～13:00 | 0.409 | 0.006 | 0.283 | 0.226 | 0.093 | 0.639 | 0.223 | 0.383 | 0.349 |
| 13:00～13:30 | 0.429 | 0.007 | 0.279 | 0.215 | 0.002 | 0.646 | 0.230 | 0.371 | 0.289 |
| 13:30～14:00 | 0.444 | 0.007 | 0.309 | 0.204 | 0.000 | 0.657 | 0.172 | 0.383 | 0.273 |
| 14:00～14:30 | 0.441 | 0.007 | 0.273 | 0.215 | 0.000 | 0.646 | 0.216 | 0.395 | 0.292 |
| 14:30～15:00 | 0.451 | 0.008 | 0.264 | 0.200 | 0.000 | 0.646 | 0.238 | 0.416 | 0.239 |
| 15:00～15:30 | 0.349 | 0.011 | 0.186 | 0.154 | 0.004 | 0.588 | 0.236 | 0.493 | 0.170 |
| 15:30～16:00 | 0.288 | 0.014 | 0.329 | 0.182 | 0.005 | 0.589 | 0.319 | 0.506 | 0.135 |
| 16:00～16:30 | 0.375 | 0.011 | 0.279 | 0.148 | 0.000 | 0.596 | 0.178 | 0.539 | 0.124 |
| 16:30～17:00 | 0.288 | 0.018 | 0.169 | 0.152 | 0.000 | 0.560 | 0.095 | 0.568 | 0.073 |
| 17:00～17:30 | 0.182 | 0.034 | 0.135 | 0.054 | 0.000 | 0.196 | 0.112 | 0.649 | 0.050 |
| 17:30～18:00 | 0.113 | 0.042 | 0.094 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.770 | 0.049 |
| 18:00～18:30 | 0.093 | 0.000 | 0.053 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.879 | 0.069 |
| 18:30～19:00 | 0.053 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.023 | 1.000 | 0.115 |
| 19:00～19:30 | 0.029 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19:30～20:00 | 0.046 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20:00～20:30 | 0.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20:30～21:00 | 0.095 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21:00～21:30 | 0.246 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 1.000 | 0.052 |
| 21:30～22:00 | 0.242 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.054 |
| 22:00～22:30 | 0.275 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 0.000 | 1.000 | 0.059 |
| 22:30～23:00 | 0.260 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.092 | 0.042 | 1.000 | 0.060 |
| 23:00～23:30 | 0.224 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 0.178 | 0.986 | 0.062 |
| 23:30～00:00 | 0.222 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.159 | 0.088 | 0.186 | 1.000 | 0.065 |

※1 募集量削減係数は、直近約 1 ヶ月(4/21～5/20 実需給分)の取引実績および過去一定期間(12 月～2 月)の各エリアの余力平均単価(0.39 円/ΔkW・30 分を下限)から、以下のとおり算定

$$\text{募集量削減係数} = \frac{\text{直近約 1 ヶ月の応札量(過去一定期間の各エリア余力平均単価以下)}}{\text{直近約 1 ヶ月分募集量(削減前)}}$$

※2 なお、システムトラブル等の問題により募集量・約定量が正しく公表されていない場合には、国とも連携の上で補正を実施

以上