

**【最終報】需給調整市場 三次調整力②の6月13日取引（6月14日受渡分）
について**

～中部北陸間連系線（南福光 BTB）設備トラブル～

2024年7月3日
一般社団法人 電力需給調整力取引所

2024年6月12日に発生した需給調整市場に関連するトラブルについて、最終報を下記のとおりお知らせいたします。

記

（1）復旧見込み

2024年7月3日 18時

（2）トラブルの原因

交流フィルタ用コンデンサ FT 不具合

※FT（フィーディングタンク）：コンデンサ本体の絶縁油が温度上昇によって膨張するのを吸収する設備

（3）市場取引への影響について

2024年7月3日取引（7月4日受渡分）以降、中部北陸間連系線（南福光 BTB）を使用した取引が可能となります。

以 上