

三次調整力②の 11 月 10 日取引分（11 月 11 日受渡分）のエリア内約定について

2024 年 11 月 11 日
一般社団法人 電力需給調整力取引所

三次調整力②の 11 月 10 日取引分（11 月 11 日受渡分）については、全ての連系線確保量上限値が 0 となったため、全エリアにおいてエリア内約定となっております。

原因については、関係する一般送配電事業者殿と電力広域的運営推進機関殿の連系線データ処理が遅延したことによるものです。なお、実務面では同様の事象が発生しないように対応済みです。

また、本日の取引は通常通り実施いたします。

以 上