

**【終報】三次調整力②の2月28日取引分（3月1日実需給分）のエリア内約定について**

2025年3月1日  
一般社団法人 電力需給調整力取引所

三次調整力②の2月28日取引分（3月1日実需給分）については、全ての連系線確保量上限値が0となったため、全エリアにおいてエリア内約定となりました。

原因は、日本卸電力取引所から電力広域的運営推進機関に伝送されるスポット取引データに不具合があり、連系線データの処理が完了しなかったことによるものです。なお、当該不具合は解消されておりますので、本日の取引は通常通り実施いたします。

以 上