

【第一報】 三次調整力②の 3 月 24 日取引（3 月 25 日実需給分）について

2025 年 3 月 24 日
一般社団法人 電力需給調整力取引所

需給調整市場に関連するトラブルについて、下記のとおりお知らせいたします。

記

（１）発生日時（連系線停止日時）

2025 年 3 月 23 日 22 時 19 分～

（２）トラブルの状況

本四連系線について、一号線の作業停止（2024 年 11 月 9 日～）中に、二号線が昨日から続く火災トラブルにより停止しております。

また、阿南紀北直流幹線についても、同事象の影響により、広域需給運用を停止しております。

（３）市場取引の実施可否について

2025 年 3 月 24 日の需給調整市場の取引（3 月 25 日実需給分）は実施します。

（４）市場取引への影響について

2025 年 3 月 24 日取引分（3 月 25 日実需給分）以降の需給調整市場の取引について、本四連系線および阿南紀北直流幹線を介した取引はできなくなります。（連系線確保量上限値が 0 になります。）

（５）その他

状況が変わり次第、ホームページ上ならびメールにてお知らせいたします。

以 上