

## 取引会員の単独発電機または各リストパターンの取引停止のお知らせ

2026年6月25日  
一般社団法人 電力需給調整力取引所

本取引所は、需給調整市場の取引規程 第 41 条にもとづき、下記の単独発電機または各リストパターンにつきまして、本市場における取引停止処分といたしましたのでお知らせいたします。

### 記

処分対象管理 No.	21
取引停止年月日	2026年6月30日
アセスメント不適合発生月	2026年4月
分類	単独発電機
事象	三次調整力①商品において、1 リソースで1 歴月内にアセスメントⅡの要件不適合が9 回発生
処分内容	当該リソースの三次調整力①商品の新規取引停止
処分理由	アセスメントⅡにおいて、三次調整力①商品における当該リソースの1 歴月内の不適合回数が3 回以上であったため。

以 上